

Retningslinier for gravearbejde

Gravested: Lemvig og opland

Før der graves

Geografiske oplysninger: Der vil på tegningen kun være en streg (tracé) som viser rørenes beliggenhed, tracé linjen er ca. midten af udgravningen, der skal i alle tilfælde håndgraves prøvehuller for at stedfæste den aktuelle placering inden det planlagte gravearbejde påbegyndes.

Dybde: Der kan ikke regnes med nogen risikofri gravedybde.

Den fysiske placering i plan og højde skal konstateres ved prøvegravning med håndskovl.

Bemærkninger

Den komplette ledningsdokumentation skal forefindes på arbejdsstedet.

Respektafstanden mellem ledningsanlæg iht. Ds475

Frigravning må kun ske i samråd med ledningsejer, langs idriftværende transmissions- og hovdeledninger samt ved fastholdelses- og ekspansionssystemer.

Den angivne målforhold er kun gældende ved udskrift i skala 1:1

Ledningsdokumentation er gyldig indtil 3 måneder (180 dage) fra udgivelsesdatoen.

Ved uheld

Formodes eller konstateres der brud eller anden beskadigelse på ledningsanlægget, skal ledningsejer kontaktes på **telefon. 97810233**

Evt. spørgsmål

Rettes til Lemvig Varmeværk A.m.b.A **telefon. 97810233**

Lemvig varmeværk A.m.b.A
Industrivej 10
7620 Lemvig